

МИНИСТЕРСТВО
социальной политики Красноярского края
**Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и
детям «Канский»**
Северный мкр.5/1 г. Канск, 663614
Телефон:8(39161)3-37-81
E-mail: kansk_srcn@mail.ru
ОКОГУ 2300220 ОГРН 1022401362125
ИНН/КПП 2450007754 / 245001001

Канская межрайонная
прокуратура
ул. 30 лет ВЛКСМ, 9
г. Канск, 663600,
Красноярский край

« 21 » 02 2023 г. № 477

Администрацией КГБУ СО Центр семьи «Канский» с участием представителя прокуратуры рассмотрено Представление № 7-01-2023 от 27.01.2023г «Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, требований о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности».

Информируем о принятых мерах по устранению указанных нарушений.

В нарушение п.54 Постановления правительства РФ от 16.09.2020г № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»:

- не организована работа по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающая исправное состояние указанных средств, а именно при сработке дымовых пожарных извещателей (2 шт.), расположенных в коридоре на 1-м этаже здания, на ПКП АПС изменений нет.

Нарушение устранено в 2022 году. Проведено внеплановое техническое обслуживание дымовых пожарных извещателей ОПС здания КГБУ СО Центр семьи «Канский» специалистом обслуживающей организации ООО «ЭлМа» (контракт № 7 от 24.01.2022г прилагается).

- не организована работа по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающая исправное состояние указанных средств, а именно при сработке дымовых пожарных извещателей на шлейфах 6,7,8,12,17,20 на управляющих приборах АПС индикация «Пожар», на 2-ом этаже СОУЭ не сработало.

Нарушение устранено в 2022 году. В рамках заключенного контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию ОПС специалистом обслуживающей организации ООО «ЭлМа» проведено внеплановое техническое обслуживание, приборы управления речевым оповещением «Рокот» приведены в исправное состояние, функционируют круглосуточно в дежурном режиме. В 2023 году проведены работы по монтажу и вводу дымовых пожарных извещателей в рамках заключенного контракта с ООО «СтройТехИнвест» (контракт № 10 от 06.02.2023г прилагается).

- не обеспечена работа исправного состояния системы оповещения людей о пожаре здания КГБУ СО Центр семьи «Канский», а именно в коридоре 1-го этажа здания звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивают уровень звука более чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (уровень звука постоянного шума составляет 40 дБА, общий уровень звука со всеми сигналами, производимыми извещателями составляет 67 дБА).

Для устранения данного нарушения требуется внесение изменений в проектную документацию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС). Установленная в здании учреждения система автоматической пожарной сигнализации эксплуатируется более 10 лет, по новым требованиям пожарной безопасности, введенным в действие с сентября 2021г., АПС подлежит демонтажу и установке новой АПС с использованием современного электронного оборудования

(ручных адресных пожарных извещателей). Для разработки проектной сметной документации на монтаж и установку автоматической пожарной сигнализации в здании учреждения выполнены следующие мероприятия:

- разработано техническое задание на разработку ПСД на выполнение работ по монтажу и установке автоматической пожарной сигнализации в здании учреждения;

- техническое задание согласовано в МСП Красноярского края ;

- собраны три коммерческих предложения для определения стоимости работ по разработке ПСД (ООО «Мавин техникс от 01.02.2023; ООО «СтройТехинвест» от 26.01.2023; ООО «ЕвроСтрой» от 31.01.2023);

- направлен запрос в МСП Красноярского края о выделении денежных средств в размере 171 098,11 руб. на заключение контракта на разработку ПСД на выполнение работ по монтажу и установке автоматической пожарной сигнализации в здании учреждения (письмо от 02.02.2023 № 80-80/7-205 прилагается). Работа по устранению указанного нарушения продолжается.

- на объекте защиты не хранится документации, подтверждающая показатели пожарной опасности применения декоративно-отделочных материалов для покрытия стен путей эвакуации 2-го этажа.

Нарушение устранено в 2022 году. Копию сертификата пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП019.В00521 на изделия профильные облицовочные из ПВХ на покрытия стен путей эвакуации 2-го этажа прилагаем.

- на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности применения декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации 2-го этажа.

Нарушение устранено в 2022 году. Копии сертификатов пожарной безопасности покрытий напольных поливинилхлоридных – линолеум ПВХ № С-.RU.ПБ33.В.00007, № С-.RU.ПБ33.В.00026 прилагаем.

- в нарушение п.2.5.2.СП 2.4.3648-20 отделка пола в группах выполнена из кафельной плитки, которая местами разбита, линолеум имеет множественные повреждения, нарушена целостность, что не исключает возникновения травматизма у детей и не обеспечивает проведение качественно влажной уборки в помещениях.

Нарушение устранено. Разбитая плитка заменена, устранены повреждения линолеума. (фото прилагаем).

- в нарушение п.2.2.4.СП 2.4.3648-20 покрытие дорожек на территории учреждения имеют повреждения и дефекты, что не исключает травматизм среди детей и персонала.

В настоящее время проводится работа по устранению данного нарушения. В 2023 году подписано Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели из бюджета Красноярского края. На электронной торговой площадке Газпром 21.02.2023г размещено извещение ЭА-№-2609/23 «Работы по благоустройству территории». Заключение контракта планируется на 15.03.2023г.

- нарушения требований антитеррористического законодательства: при категорировании и паспортизации объекта установлено, что в учреждении отсутствует поэтажный план эвакуации работников, посетителей и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта.

В настоящее время проводится работа по устранению указанного нарушения. Согласно утвержденного плана мероприятий по предотвращению террористических актов на 2023 год, разработка инструкций и плана спланирована на февраль 2023г.

Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения закона. Приказом руководителя № 13-К от 16.02.2023г лицо, ответственное за противопожарную

безопасность и антитеррористическую защищенность в учреждении привлечено к дисциплинарной ответственности (приказ прилагается).

Приложения:

- контракт № 7 от 24.01.2022г с ООО «ЭлМа»;
- контракт № 10 от 06.02.2023г с ООО «СтройТехИнвест»;
- письмо МСП № 80-80/17-205 от 02.02.2023г;
- копия сертификата № ССПБ. RU.ОП019.В00521 ;
- копия сертификата № С-.RU.ПБ33.В.00007;
- копия сертификата № С-.RU.ПБ33.В.00026;
- фото замененной плитки, линолеума;
- скрин извещения о начале торгов с электронной площадки Газпром;
- приказ № 13-к от 16.02.2023г о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Директор

О. А. Каратаева

Исполнитель:
Юрисконсульт I кат. Скурагова Т.С.
8-(39161)-3-37-81

МИНИСТЕРСТВО
социальной политики Красноярского края
**Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и
детям «Канский»**
Северный мкр.5/1, стр.1, г. Канск, 663614
Телефон:8(39161)3-37-81
E-mail: kansk_srcn@mail.ru
ОКОГУ 2300220 ОГРН 1022401362125
ИНН/КПП 2450007754 / 245001001

Канская межрайонная
прокуратура
ул. 30 лет ВЛКСМ, 9
г. Канск, 663600,
Красноярский край

« 15 » 06 2023 г. № 1290

Администрация КГБУ СО Центр семьи «Канский» информирует о принятых мерах по Представлению № 7-01-2023 от 27.01.2023г «Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, требований о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности».

- не обеспечена работа исправного состояния системы оповещения людей о пожаре здания КГБУ СО Центр семьи «Канский», а именно в коридоре 1-го этажа здания звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивают уровень звука более чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (уровень звука постоянного шума составляет 40 дБА, общий уровень звука со всеми сигналами, производимыми извещателями составляет 67 дБА).

В настоящее время в рамках заключенного контракта № 2023.0411 от 11.04.2023г с ООО «Абонданс» «На разработку проектно-сметной документации на монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании КГБУ СО Центр семьи «Канский»» разработано и согласовано с министерством социальной политики Красноярского края ПСД на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании учреждения. Сметная стоимость выполнения работ составила 4088189,38 рублей. Данные затраты включены в реестр потребности учреждения. При наличии ассигнований, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности будет заключен контракт на выполнение данных работ.

- в нарушение п.2.2.4.СП 2.4.3648-20 покрытие дорожек на территории учреждения имеют повреждения и дефекты, что не исключает травматизм среди детей и персонала.

Для устранения нарушения 15.03.2023г заключен контракт № 2023.0303 с ООО «СтройРесурс» на выполнение работ «Благоустройство территории КГБУ СО Центр семьи «Канский», расположенного по адресу: г. Канск, Красноярский край, Северный мкр., 5/1». В настоящее время работы ведутся. Срок завершения работ согласно условий заключенного контракта 30.06.2023г.

- нарушения требований антитеррористического законодательства: при категорировании и паспортизации объекта установлено, что в учреждении отсутствует поэтажный план эвакуации работников, посетителей и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта.

Нарушение устранено. Поэтажный план эвакуации работников посетителей и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта разработан и утвержден 20.02.2023г.

Приложения:

- контракт № 2023.0411 от 11.04.2023 с ООО «Абонданс»;
- контракт № 2023.0303 от 15.03.2023 с ООО «СтройРесурс»;
- письмо МСП № 80-80/7-1042 от 16.05.2023 о согласовании ПСД;
- поэтажный план эвакуации.

Директор



О. А. Каратаева

Исполнитель:
Юрисконсульт I кат. Скуратова Т.С.
8-(39161)-3-37-81